

# OZNÁMENÍ O VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

## V oblasti:

ORP: Český Brod

Číslo události: 822900650

Obec: Tuchoraz

Vážení,  
dovolte, abychom Vás informovali o mimořádné události na ÚV Tuchoraz.

V důsledku poruchy (zavzdušňování čerpadla) je aktuálně odstavena reverzní osmóza. Druhá část úpravny, denitrifikace i hygienické zabezpečení vody je v automatickém provozu. Porucha je již řešena servisním technikem a předpoklad odstranění je začátkem příštího týdne. Úpravna tedy nyní funguje obdobně, jako před rekonstrukcí a lze tedy předpokládat pouze krátkodobé zvýšení obsahu chloridů v upravené pitné vodě. Vzhledem k tomu, že druhá část úpravny funguje standardně, včetně hygienického zabezpečení a s ohledem na předpokládanou krátkou dobu poruchy (cca týden), nepředstavuje stávající stav žádné zdravotní riziko pro uživatele pitné vody.

## Kontakt na odpovědného pracovníka:

Václav Hovorka, manažer PO Český Brod

tel.: 606 602 350

email: [vhovorka@1scv.cz](mailto:vhovorka@1scv.cz)

Ing. Ondřej Pokorný, specialista – technolog pitných a odpadních vod

tel.: 725 327 745

email: [opokorny@1scv.cz](mailto:opokorny@1scv.cz)